

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

YANPAR

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-563
İstem No : 84870
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MERKEZİ KLİMA SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 00/00/0000 00:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	1	Adet					

!!!!!!! MERKEZİ KLİMA SANTRALİ BAKIM VE ONARIMI

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; için bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil

Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibariyle geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin

verilmesi,

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KLİMA SANTRALİ D AHU-8 ASPIRATÖR FANI		
TEKNİK SERVİS	Marka : NICOTRA GEBHARDT		
	Model : AT 10-10		
	Seri No:		
	Demirbaş No: Müstemilat Cihaz		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 05.02.2026	Var [] Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti : D blok ahu-8 merkezi havalandırma santrali aspiratörü çift emişli radyal fan hücresi mili deforme olmuş ve rulman dağıtmış fan dönmüyor.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Mustafa ALTINSOY Teknisyen	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Seren Teknik Serv. Sorumlu.

Açıklama : Radyal fan hücresine bakım yapılması.