

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

YANPAZ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-564
İstem No : 84889
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : FANCOİL SİSTEMİ İÇİN TERMOSTAT ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	TERMOSTAT, FANCOİL	75	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FANCOİL TERMOSTATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, onkoloji hastanesi fancoil sisteminde kullanılmak üzere termostat temini işini kapsamaktadır.

❖ Fancoil Termostati 75 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

- 3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 3.2. Malzemeler hastanemizde kullanılan ürünlere uyumlu/uygun olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Fancoil Termostadı :

Fan coil sistemleri için dijital oda termostadı
3 hız (H/M/L)kademeli fan kontrol edebilme
İstendiği zaman fan devamlı devrede veya vana ile birlikte kapama özelliği
2 veya 4 borulu sistemler için uygun
Isıtma, soğutma havalandırma mod seçimi
Isıtma ve soğutma için ayrı on/off kontak çıkışlı
Pencere/kapı kontak çıkışı veya harici sensör bağlanabilme
Isıtma ve soğutma için alt ve üst sıcaklık limiti ile kontrol sağlayabilme
Enerji kesilip geldiğinde kaldığı yerden devam özelliği
Siva üzeri monte edilebilir model
RS485 Modbus haberleşmeli
Haftalık programlanabilir
Tuş kilitleme özelliği
Yerden ısıtma ve FCU beraber çalıştırabilme

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım SEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektronik Tıp Uzmanı
Ali KAVAK



09:36



Sat

29.1°C



hexa
CONTROLS

