

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-778
İstem No : 85097
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : 55 KV ELEKTRİK MOTORU İLE POMPA ARASI ŞAFT ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ŞAFT, MOTOR İÇİN, 55KV	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

55 KW ELEKTRİK MOTORU VE POMPA ARA ŞAFTI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şaftlar 55 kw elektrik gücündeki motor ve pompa arasında kullanılacaktır.
2. Bağlantısı çatallı flanşlı, flanş 6 mm kalınlığında ve üzerinde M8 cıvata geçecek 4 adet delik bulunmalıdır.
3. Şaft üzerinde gresörlük bulunmalıdır.
4. Kayıcı mafsallı şaft çapı 30 mm olmalıdır.
5. Freze kanallı geçme mesafesi en az 55 mm olmalıdır.
6. Flanş dahil kayısı mafsallı şaft boyu 170 mm olmalıdır.
7. Flanş dahil kayıcı şaft dışı (karşı parçası) şaft parçasının uzunluğu 150 mm olmalıdır.
8. Malzemelerin tamamı hastane deposuna teslim edilecektir. Ayrıca ücret talep edilmeyecektir.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi